

Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: SAÍDA DA ETA

Mês de Fevereiro 2015

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.5 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	302	302	302	0	0,47	1,39	1,14
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	302	302	302	0	0,70	1,02	0,86
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	302	302	302	0	6,97	8,51	7,44
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	302	302	302	0	0,17	0,49	0,29
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	302	302	302	0	0	3	0,20
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	8	12	12	0	0	0	0,00