

## Qualidade da Água Tratada - Análises Realizadas

Cidade/Localidade: SAÍDA DA ETA

Mês de Abril 2017

Parâmetro	Unidade	Faixa Recomendada	Previstas	Realizadas	Dentro dos Padrões	Fora dos Padrões	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Médio
Cloro Res. Livre	mg/L	De 0.5 a 2.00 mg/L de Cloro Res. Livr	341	341	341	0	0,85	1,43	1,16
Flúor	mg/L	De 0.7 a 1.50 mg/L de Teor de Flúor	341	341	331	10	0,43	1,02	0,82
pH	-	De 6.0 a 9.50 de valor de pH	341	341	341	0	7,02	7,92	7,41
Turbidez	UT	Inferior a 5.00 UT - Unid. Turbidez	341	341	341	0	0,10	0,32	0,19
Cor Aparente	uH	Inferior a 15.00 uH - Unid. Hazen	341	341	341	0	0	0	0,00
Coli Totais	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Termotolerantes	col/100 mL	Ausência em 100 mL	8	12	12	0	0	0	AUSÊNCIA EM 100%
Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	8	12	12	0	0	0	0,00