

Nome do SAA: Sistema de Abastecimento de Água Integrado de Joaçaba, Herval d'Oeste e Luzerna

Local da Coleta: Sistema de Distribuição de Joaçaba - SAA 001

Município: Joaçaba, SC

Mês Referência: FEVEREIRO DE 2.024

Parâmetro	Unidade de medida	Faixa Recomendada (1)	Número de Análises				Resultado		
			Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	Mínimo	Máximo	Médio
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 a 5,00	30	45	45	0	0,40	1,27	0,82
Flúor	mg/L	Entre 0,70 a 1,00 ⁽²⁾	0	6	6	0	0,75	0,95	0,85
pH	-	-	30	45	45	0	7,28	8,04	7,70
Turbidez	uT	Inferior a 5,00	30	45	45	0	0,21	0,86	0,36
Cor Aparente	uH	Inferior a 15,0	30	45	45	0	0,00	0,00	0,00
Coliformes Totais	bac./100mL	Ausência em 100mL	30	45	45	0	Ausência	Ausência	Ausência em 100% das amostras
Escherichia coli	bac./100mL	Ausência em 100mL	30	45	45	0	Ausência	Ausência	Ausência em 100% das amostras
Bactérias Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	0	12	12	0	0	3	0,25

(1) Valor Máximo Permitido.

(2) Valores Máximo e Mínimo estabelecidos na Portaria Estadual nº 421/16. O Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde estabelece como VMP (Valor Máximo Permitido) a concentração de 1,5mg/L de fluoreto em águas para consumo humano.