

**Nome do SAA:** Sistema de Abastecimento de Água do Distrito de Sede Belém e Linha Perétuo Socorro - SAA 201 e 202

**Local da Coleta:** Sistema de Distribuição

**Município:** Herval d'Oeste, SC

**Mês Referência:** MARÇO DE 2.026

Parâmetro	Unidade de medida	Faixa Recomendada <sup>(1)</sup>	Número de Análises				Resultado		
			Previstas	Realizadas	Dentro do Padrão	Fora do Padrão	Mínimo	Máximo	Médio
Cloro Residual Livre	mg/L	Entre 0,20 a 5,00	10	10	10	0	0,50	0,81	0,66
Flúor	mg/L	Entre 0,70 a 1,00 <sup>(2)</sup>	10	10	10	0	0,80	1,00	0,88
pH	-	-	10	10	10	0	7,26	7,67	7,48
Turbidez	uT	Inferior a 5,00	10	10	10	0	0,20	0,49	0,32
Cor Aparente	uH	Inferior a 15,0	10	10	10	0	0,00	0,00	0,00
Coliformes Totais	bac./100mL	Ausência em 100mL	10	10	10	0	Ausência	Ausência	Ausência em 100% das amostras
Escherichia coli	bac./100mL	Ausência em 100mL	10	10	10	0	Ausência	Ausência	Ausência em 100% das amostras
Bactérias Heterotróficas	UFC/mL	Máximo de 500 UFC/mL	0	10	10	0	0	23	4,70

(1) Valor Máximo Permitido.

(2) Valores Máximo e Mínimo estabelecidos na Portaria Estadual nº 421/16. O Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5 do Ministério da Saúde estabelece como VMP (Valor Máximo Permitido) a concentração de 1,5mg/L de fluoreto em águas para consumo humano.